

# Referenz Trinkwasser Rohre

---

## Referenz Brunnenstuben / Schächte

### Kundenangaben

Objekt	Ersatz Transportleitung Lauerz-Meggen
Ausführung	2020-2021
Bauherr	Wasserversorgung Meggen

### Betriebsdaten

Medium: Trinkwasser  
Betriebsdruck: 22 bar  
Leitungslänge: 2 km

Rohre:  
Gussrohre BLS/FZM DN 200 K9  
Formstücke BLS DN 200 Epoxy

Schächte:  
Fertigschächte von Enke  
inkl. Entlüftungsarmatur Twin-Air von Erhard

### Bemerkungen

Die Transportleitung von Lauerz nach Meggen führt unter anderem durch Küsnacht am Rigi. Topographisch bedingt mussten drei Entlüftungen eingebaut werden. Die Bauherrschaft hat sich, nebst den Rohren und Armaturen, auch für die Fertigschächte von Enke entschieden.

### Projektfotos

